

2020/210

öffentlich

Anfrage in einer Sitzung



Frau Dr. Hug-von Lieven

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Sozial- und Kultusausschuss (Beantwortung Anfrage)	23.09.2020	Ö

Maßnahmen gegen die Hitze in den Kitas Stadtpark und Warmbronn

Anfrage aus dem Sozial- und Kulturausschuss vom 01.07.2020

Frau Dr. Hug-von Lieven möchte wissen, welche Maßnahmen gegen die Hitze in den Kitas Stadtpark und Warmbronn ergriffen werden. Außerdem wünsche sie Auskunft über den aktuellen Stand des Problems.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Sanierungsstufe 1 der Vorlage 2019/148-001 wurde bis Juni 2020 an beiden Kinderhäusern umgesetzt und umfasst folgende Maßnahmen:

- Ertüchtigung des vorhandenen Sonnenschutzes:
Einbau einer Wetterstation für eine automatische Ansteuerung des außenliegenden Sonnenschutzes.
- Anpassung der Leuchtensteuerung im Foyer und Umrüstung auf LED im Foyer:
tageslichtabhängige Beleuchtung im Foyer und Verringerung der Wärmelast durch die Beleuchtung.
- Ertüchtigung der Nachtauskühlung über die Rauch- und Wärmeabzugsanlage:
Öffnungen und Kippfenster oberhalb der Außentüren.

Weiterhin wurde die Sonnenschutzfolie der Glasdächer auf beiden Kinderhäusern in der Zwischenzeit ausgetauscht.

Die Maßnahmen haben sich in beiden Kinderhäusern als erfolgreich herausgestellt.

Anlage/n

Keine