

2021/414

öffentlich
Anfrage in einer Sitzung



Herr Langer

Dezernat III

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Planungsausschuss (Beantwortung Anfrage)	02.12.2021	Ö

Auffüllerarbeiten Kreuzung Brenner- und Wasserbachstraße

Anfrage aus dem Planungsausschuss vom 11.11.2021

Herr Langer berichtet, bei der Kreuzung Brenner-/Wasserbachstraße wurde entlang des Feldweges in nördlicher Richtung der Belag ausgebessert. Er führt aus, der Randbereich sei an den steilen Teilstücken zu hoch aufgefüllt, in den Kurvenbereichen wurde nichts gemacht. Dort breche der Asphalt ab. Herr Langer bittet, dass dies kontrolliert werde, die Lösung sei nicht befriedigend.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Arbeiten wurden am Bankett entlang des Feldweges ausgeführt. Leider werden die Randbereiche immer wieder durch das Überfahren zerstört. Es wurde eine Schotter-Rasen-Mischung aufgebracht. Diese wurde überhöht eingebaut, damit sich eine gewisse Hemmschwelle bei den Verkehrsteilnehmern einstellt. Es soll grundsätzlich nur der befestigte Bereich der Wege befahren werden.

Die Asphaltausbrüche werden im Zuge der Instandsetzung der Fahrbahn behoben.

Anlage/n

Keine