

2022/084

öffentlich
Anfrage in einer Sitzung

Herr Dr. Grassmann



Dezernat III

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Sozial- und Kultusausschuss (Beantwortung Anfrage)	30.03.2022	Ö

Leckstelle Stadtparksee

Anfrage aus dem Sozial- und Kultusausschuss vom 23.02.2022

Herr Dr. Grassmann weist darauf hin, dass am Sprudelberg eine neue Leckstelle sei.

Stellungnahme der Verwaltung

Bei einer Überprüfung des Stadtparksees konnte keine neue Leckstelle entdeckt werden.

Jedoch wurde festgestellt, dass das Gerinne am Sprudelberg undicht ist. Eine Ausbesserung wurde beauftragt.

Anlage/n

Keine